


连接件使用说明书

一、接线定义：

	1	Green	Power: V+ (3.2 VDC to max. 5 VDC) recommended: 3.3 VDC	绿色	供电正, 3.2-5VDC, 推荐 3.3VDC
	2	Black	GND (ground, digital and power)	黑色	GND(电源地线和通信地线)
	3	Red	RXD (UART)	红色	RXD(UART)
	4	Blue	TXD (UART)	蓝色	TXD(UART)
	5	White	Analog signal %RH 0...100 %RH = 0...1 V	白色	湿度模拟输出 0...100 %RH = 0...1 V
	6	Brown	Analog signal °C -40...+60 °C = 0...1 V	棕色	温度模拟输出 -40...+60 °C = 0...1 V 或者用户指定范围
	7	Yellow	AGND (analog ground)	黄色	模拟输出地线



注意：

务必按接线定义正确接线，否则接线错误可能导致传感器的损坏。供电电压为 3.2-5V DC，推荐 3.3VDC 供电，过高的供电电压将导致传感器的损坏。

二、尺寸图：

